

HR i

320 - 600 - 800



INSTALLATION, BEDIENUNG UND WARTUNG

Anleitung für den Installateur
und den Anwender

ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN	3
PRODUKTFINFORMATIONEN	4
Energieeffizienzlabel.....	4
Typenschild	5
GERÄTEBESCHREIBUNG	6
Modellen - HR i 320 – 600 - 800	6
Optionales Termostatkit (A1004714)	7
TECHNISCHE DATEN	8
Abmessungen	8
Elektrische Daten.....	10
Hydraulische Daten.....	10
Leistung	11
INSTALLATION	12
Verpackung.....	12
Werkzeuge.....	12
Sicherheitshinweise	13
Vorbereitung des Speichers	15
Anschluss	17
Parallel-Schaltung von Speichern	19
INBETRIEBNAHME	20
Sicherheitshinweise zur Befüllung	20
Befüllung.....	21
Prüfungen vor Inbetriebnahme.....	23
WARTUNG	24
Regelmässige Kontroll durch den Anlagenbetreiber	24
Jährliche Wartung.....	24
Entleerung.....	24
Das System wieder in Betrieb nehmen.....	26

ANMERKUNGEN

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen in Bezug auf die Installation, den Betrieb und die Wartung des Speichers.

Diese Anleitung ist dem Anlagenbetreiber zur sorgfältigen Aufbewahrung auszuhändigen.

Wir lehnen jede Verantwortung für Schäden ab, die auf Nichteinhaltung der Hinweise in diesem technischen Handbuch zurückzuführen sind.



Wichtige Anweisungen für die Sicherheit

- Ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herstellers dürfen unter keinen Umständen Modifikationen im Geräteinneren vorgenommen werden.
- Das Gerät ist von entsprechend qualifizierten Fachpersonal, in Übereinstimmung mit den örtlichen Normen und Vorschriften, zu installieren.
- Die Anlage muss den in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen sowie den einschlägigen Normen und Vorschriften für Anlagen zur Brauchwasserbereitung entsprechen.
- Bei Missachtung der Anweisung besteht Verletzungsgefahr sowie die Gefahr von Umweltemissionen.
- Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für Schäden durch Installationsfehler oder die Verwendung von nicht durch den Hersteller zugelassenen Geräten oder Zubehörteilen ab.



Wichtige Anweisungen für die ordnungsgemäße Funktion der Anlage

- Verständigen Sie bei Störungen Ihren Installateur.
- Defekte Teile dürfen nur durch Originalersatzteile des Herstellers ersetzt werden.
- Unsere Brauchwasserspeicher wurden ausschließlich zur Erwärmung und Speicherung von Brauchwasser konzipiert und hergestellt.
- Die Brauchwasserspeicher sind ausschließlich mit Heizwasser im geschlossenen Kreislauf zu erwärmen.



Allgemeine Hinweise

- Der Hersteller behält sich das Recht vor, die technischen Daten und Ausrüstungen seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern! Bitte prüfen Sie, ob es eine aktualisierte Version dieses Handbuchs auf der Website www.acv.com gibt.
- Die Verfügbarkeit bestimmter Modelle und der entsprechenden Zubehörteile kann je nach Markt variieren.
- Die Artikelnummer (P/N) und die Seriennummer (S/N) des Speichers, welche auf dem Typenschild angegeben sind, müssen ACV im Falle einer Beanstandung vorgelegt werden! Andernfalls wird die Beanstandung nichtig gemacht!
- Trotz der strengen Qualitätsnormen von ACV bei der Herstellung, der Kontrolle und dem Transport der Geräte sind Fehler möglich. Bitte melden Sie derartige Fehler unverzüglich dem autorisierten Installateur.

ENERGIEEFFIZIENZLABEL

PRODUCT FICHE

ACV International

Oude Vijverweg 6

B-1653 Dworp

Belgium



Product Models HR i 320
 HR i 600
 HR i 800

General purpose hot water storage tank



	320	HR i 600	800
Energy efficiency class	C	-	-
Standing Loss *	81 W	112 W	125 W
Storage volume	318 L	606 L	800 L

* According to EN12897:2016

TYPENSCHILD



Oude Vijverweg 6,
 1653 Dworp
 BELGIUM
www.acv.com
 Made in Belgium

Type: HR i 600




P/N: A1004574
 S/N: A198074

Prod. Date : 18/11/2020
 Year : 2019

Measured acc. to EN 12897:2016

Sanitary Operating Pressure	8,6 bar
Primary Operating Pressure	4 bar
Maximum Design Pressure	10 bar
Primary Heating Power Input	71 kW
Primary Flow Rate	2,08 L/s
Actual Capacity	445 L
Standing Heat Loss	2,69 kWh/24h
Maximum Sanitary Temperature	90°C
Operating Voltage	230 V 50 Hz




(21) A198074 (91) A1004574 (92) 2019

MODELLEN - HR i 320 – 600 - 800

Indirekt beheizter Warmwasserspeicher, für bodenstehende Montage! Ausgestattet mit einer großen Wärmetauscherfläche, welche für mittlere und große Installationen geeignet ist. Durch ein spezielles Kit können diese Speicher parallel geschaltet werden! Dadurch wird eine hohe Schüttleistung erreicht, welche alle Anwendungsfälle abdeckt!

Legende

- | | |
|---|--|
| 1. Manueller Entlüfter | 8. Warmwasserausgang |
| 2. Heizungsvorlauf | 9. T-Stecker mit Ablassventil & Hilfs WW Schleifenverbindung |
| 3. 100 mm Weichschaumisolierung | 10. Tauchhülse aus Edelstahl (nicht dargestellt) |
| 4. Brauchwasserspeicher aus Edelstahl (nicht dargestellt) | 11. Handloch (nicht dargestellt) |
| 5. Wasserspeicher (Heizkreislauf) aus Stahl | 12. Fuß x3 (Feinniveaueverstellung) |
| 6. Heizungsrücklauf | |
| 7. Kaltwassereingang | |




OPTIONALES THERMOSTATKIT (A1004714)

Der Thermostat ist optional für die Tanks des Typs HR und muss entsprechend den Anweisungen des Bausatzes installiert werden. Der Thermostat besteht aus:

1. **Thermometer:** Zeigt die Temperatur im Warmwasserspeicher an.
2. **Regelknopf:** ermöglicht die Warmwassertemperatur zu regeln. Er läßt sich eine 1/4 Umdrehung im Bereich von 60°C bis 90°C regeln.

Schaltplan




- B. Blau
 Br. Braun
 Bk. Schwarz
 Or. Orange
 Y/Gr. Gelb / Grün


ABMESSUNGEN

Speicher Abmessungen

		HR i		
		320	600	800
A = Höhe	mm	1800	2095	2122
B = Diameter	mm	760	904	982
C	mm	142	144	132
D	mm	468	458	509
E	mm	1498	1786	1759
Leergewicht	Kg	127	220	265



Platzbedarf		HR i		
		320	600	800
A (mm)	Empfohlen	1000	1000	1000
	Minimal	750	750	750
B (mm)	Empfohlen	1000	1000	1000
	Minimal	800	800	800
C (mm)	Empfohlen	300	330	330
	Minimal	200	230	230



ELEKTRISCHE DATEN

Hauptdaten		HR i		
		320	600	800
Versorgungsspannung	V~	230/240	230/240	230/240
Versorgungsfrequenz	Hz	50	50	50
Max. Leistung	kW	1,3	1,3	1,3
Max. Absicherung	A	6	6	6

HYDRAULISCHE DATEN

Hauptdaten		HR i		
		320	600	800
Gesamtvolumen	L	318	606	800
Primärkreislaufvolumen (Heizung)	L	55	161	125
tastächliches Volumen	L	263	445	675
Heizungsanschluss [F]	"	2	2	2
Brauchwasseranschluss [M]	"	1 1/2	1 1/2	1 1/2
Zirkulationsanschluss [F]	"	3/4	3/4	3/4
Druckabfalls durch den Heizwasserwärmer*	mbar	—	—	—
Heizfläche	m²	2,65	3,58	4,56
höchstster Auslegungsdruck*	bar	10	10	10
Heizwassereingangsleitung*	kW	60	71	82
Heizwasserdurchflussmenge (zum Erreichen der Heizwasserleistung)*	L/sec.	1,81	2,08	2,08
Bereitschaft-Wärmeaufwand*	kWh/24h	1,93	2,69	2,99
	W	81	112	125

* Gemäß EN12897:2016

LEISTUNG

Brauchwasserleistung

HR i

Betrieb bei 80 °C		320	600	800
Spitzenleistung bei 40 °C	L/10'	922	1345	1881
Spitzenleistung bei 45 °C	L/10'	790	1153	1612
Spitzenleistung bei 60 °C	L/10'	504	706	961
Spitzenleistung bei 40 °C	L/60'	2732	3437	4270
Spitzenleistung bei 45 °C	L/60'	2342	2946	3660
Spitzenleistung bei 60 °C	L/60'	1402	1733	2124
Dauerleistung bei 40 °C	L/h	2172	2511	2868
Dauerleistung bei 45 °C	L/h	1862	2152	2458
Dauerleistung bei 60 °C	L/h	1077	1232	1395
NL-Zahl	NL	18	34	67

Grenzbedingungen für den Betrieb

HR i

		320	600	800
Max. Betriebsdruck - Heizkreislauf	bar	4	4	4
Max. Betriebsdruck - Brauchwasserkreislauf	bar	8,6	8,6	8,6
Versorgungsdruck (Brauchwasserkreislauf)	bar	6	6	6
Höchsttemperatur - Heizungsseite	°C	90	90	90
Höchsttemperatur - Wasserseite	°C	80	80	80

Wasserqualität

- Chlorid < 150 mg/L
- $6 \leq \text{pH} \leq 8$
- Wenn der Härtegrad des Trinkwassers > 11,2°dH ist, ist die Installation eines Wasserenthärters zu empfehlen.
- Einhaltung des VDI 2035

VERPACKUNG

Die Geräte werden montiert und getestet geliefert, wobei die Isolierung separat verpackt ist.

Beinhaltet




Box 1

- Ein vollständig montierter Speicher, einsatzbereit.
- Installations- Bedienungs- und Wartungsanleitung.
- Zubehör und Typenschild

Box 2

- Weichschaumisolierung

WERKZEUGE



SICHERHEITSHINWEISE



Generelle Hinweise

- Anschlüsse (elektrisch, hydraulisch) müssen durchgeführt werden in Übereinstimmung und entspricht den einschlägigen Normen und Vorschriften.
- Wenn die letzte Entnahmestelle sehr weit entfernt vom Speicher ist, installieren Sie eine Brauchwasserzirkulationspumpe, somit wird ein schnelles zapfen von Warmwasser ermöglicht.



Wichtige Anweisungen für die ordnungsgemäße Funktion der Anlage

- Der Brauchwasserspeicher ist in einem trockenen Raum zu installieren, der gegen äußere Witterungseinflüsse geschützt ist.
- Installieren Sie die Anwendung so, dass jederzeit ein einfacher Zugang möglich ist.
- Der Edelstahl-Innenbehälter ist direkt mit der Erdung zu verbinden, um jedes Korrosionsrisiko zu vermeiden (örtliche Vorschriften der VDE beachten)! Bringen Sie die einstellbare Erdungsschelle an einen der Sanitärstützen an und verbinden Sie diese mit der Hauserdung. Empfohlener Querschnitt: min. 6mm².



- Installieren Sie einen Druckminderer welcher den Brauchwasserdruck auf 4,5 bar reduziert, wenn der Versorgungsdruck höher als 6 bar ist.
- Installieren Sie im Brauchwasserkreis eine vorschriftsmäßige Sicherheitsgruppe mit Sicherheitsventil, Rückschlagklappe und Absperrventil.
- Stellen Sie sicher das der Auslauf der Sicherheitsgruppe direkt in den Abfluss geleitet wird, um jegliche potentielle Gefahren zu vermeiden.
- Um ein Auslaufen von Wasser am Speicher zu vermeiden, darf die Sicherheitsgruppe keinesfalls oberhalb des Speichers installiert werden.


**Wichtige Anweisungen für die Personen- und Umweltsicherheit**


- Heißes Wasser kann zu Verbrühungen führen! Bei häufiger Warmwasserentnahme in kleinen Mengen kann es im Speicher zu so genannter Schichtenbildung kommen. Die obere Warmwasserschicht kann dann sehr hohe Temperaturen erreichen.
- ACV empfiehlt die Verwendung eines über einen Thermostat geregelten Mischventils, damit die maximale Heißwassertemperatur 60°C nicht übersteigt.
- Das für die Waschmaschine, die Geschirrspülmaschine und andere Nutzungen entnommene Wasser kann schwere Verbrühungen verursachen.
- Lassen Sie niemals Kinder, alte, kranke oder behinderte Personen im Bad oder in der Dusche unbeaufsichtigt, damit jeder Kontakt mit zu heißem Wasser, das schwere Verbrühungen verursachen kann, verhindert wird.
- Erlauben Sie kleinen Kindern keinesfalls, selbst heißes Wasser zu entnehmen oder sich selbst ein Bad einzulassen.
- Stellen Sie die Wassertemperatur gemäß der Nutzung und den geltenden Installationsvorschriften ein.
- Es besteht die Gefahr, dass sich Bakterien einschließlich der „Legionella pneumophila“ entwickeln, wenn nicht eine Mindesttemperatur von 60 °C sowohl im Speicher als auch in den Warmwasserleitungen beibehalten wird.

**Wichtige Hinweise für die elektrische Sicherheit**

- Elektrische Anschlüsse dürfen nur durch autorisierte Fachkräfte vorgenommen werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät geerdet ist.
- Installieren Sie einen Heizungsnotschalter, um die Anlage bei Wartungs- und Reparaturarbeiten spannungsfrei zu schalten!
- Schalten Sie die Anlage bei jeglichen Arbeiten spannungsfrei.
- Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit körperlich, sensorisch oder geistig eingeschränkten Fähigkeiten, oder für unerfahrene und unwissende Personen geeignet, es sei denn, diese wurden von einer Schutzbefohlenen Person in Bezug auf den Gebrauch des Gerätes beaufsichtigt oder angeleitet.

VORBEREITUNG DES SPEICHERS





ANSCHLUSS



Wichtige Anweisungen für die Personen- und Umweltsicherheit

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise für die Installation, ein Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Schäden an der Installation, Verletzungen oder Tod führen!.
- Heißes Wasser kann zu Verbrühungen führen! ACV empfiehlt die Verwendung eines über einen Thermostat geregelten Mischventils, damit die maximale Heißwassertemperatur 60°C nicht übersteigt.



Wichtige Anweisungen für die ordnungsgemäße Funktion der Anlage

- Der Trinkwasserkreislauf des Speichers muss mit einer Sicherheitseinrichtung ausgestattet werden, bestehend aus Absperrventil, Rückflussverhinderer, Prüfventil, Sicherheitsventil 7bar, Ausdehnungsgefäß optional mit entsprechender Größe! Stellen Sie sicher, dass der Kreislauf zwischen Speicher und dem Sicherheitsventil immer offen ist.
- Der 3. Anschluss ist für eine Zirkulationsleitung, wenn dieser nicht genutzt wird muss dieser mit einer Metall- Verschlusskappe abgedichtet werden!



Generelle Hinweise

- In bestimmten Ländern müssen Brauchwasser-Kits zugelassen werden.
- Die Anschlussschemen sind nur vereinfacht dargestellt!


BRAUCHWASSERANSCHLUSS

1. Befüllventil
2. Druckminderer
3. Rückschlagventil
4. Ausdehnungsgefäß Brauchwasser
5. Sicherheitsventil
6. Entleerung
7. Zapfstelle
8. Manometer
9. Erdung
10. Absperrventil
11. Zirkulationspumpe
12. thermostatisches Mischventil



Wenn die Gefahr eines Unterdrucks im Warmwasserkreislauf besteht (Installation auf dem Dach eines Gebäudes), muss in der Kaltwasserzufuhr zwingend ein Rückschlagventil installiert werden.


--- Kaltwasser
 --- Heißwasser



ANSCHLUSS AN DEN HEIZKREISLAUF

1. Absperrventil Heizkreislauf
2. Speicherladepumpe
3. Rückschlagventil
4. Absperrventil Vorlauf/Rücklauf
5. Befüllventil Primärkreislauf
6. Entleerung

— — — Kaltwasser
— — — Heißwasser



PARALLEL-SCHALTUNG VON SPEICHERN

Bitte kontaktieren Sie ACV für spezielle Anwendungen.

SICHERHEITSHINWEISE ZUR BEFÜLLUNG



Wichtige Anweisungen für die Personen- und Umweltsicherheit

- Der Brauchwasserspeicher muss immer zuerst gefüllt und unter Druck gesetzt werden, bevor der Heizungskreislauf unter Druck gesetzt werden darf.
- Verwenden Sie kein Frostschutzmittel für Kraftfahrzeuge. Dieses kann zu schweren Verletzungen, zum Tod oder zur Beschädigung der Räume führen.
- Wenn ein Frostschutzmittel für den Heizkreislauf erforderlich ist, muss dies den Gesundheitsvorschriften entsprechen und darf nicht toxisch sein. Für Lebensmittel geeignetes Propylenglykol wird empfohlen. Es muss nach den örtlichen Vorschriften verhältnismäßig verdünnt werden.
- Wenden Sie sich an den Hersteller, um Informationen zur Verträglichkeit des Frostschutzmittels mit den Fertigungswerkstoffen des Speichers zu erhalten.



Wichtige Anweisungen für die ordnungsgemäße Funktion der Anlage

- Vor der Inbetriebnahme des Brauchwasserspeichers führen Sie eine Dichtigkeitsprüfung durch, um jedes Leckagerisiko während des Betriebs der Anlage auszuschließen.
- Diese Dichtigkeitsprüfung des Brauchwasserspeichers ist ausschließlich mit Trinkwasser durchzuführen. Der Überdruck zur Prüfung der Anlage darf maximal 8,6 bar betragen.
- Alle Flansch- und Schraubverbindungen sind nach der Inbetriebnahme auf ihre Dichtheit zu überprüfen und ggf. nachzudichten.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmung zur Verwendung von Frostschutzmittel.
- Durch Verwendung von Frostschutzmittel verringert sich die Heizleistung!

BEFÜLLUNG

 Wichtige Anweisungen für die ordnungsgemäße Funktion der Anlage

- Der Brauchwasserspeicher muss immer zuerst gefüllt und unter Druck gesetzt werden, bevor der Heizungskreislauf unter Druck gesetzt werden darf.

BEFÜLLUNG DES BRAUCHWASSERSPEICHERS (Bild 1)



Leiten Sie den Ablass des Sicherheitsventils in den Abfluss.

1. Um den Speicher zu befüllen, muss die höchstgelegene Entnahmestelle (2) geöffnet werden, somit kann die Luft entweichen.
2. Schließen Sie das Zirkulationsventil (3).
3. Öffnen Sie die Absperrventile (1 und 4) und füllen den Speicher.
4. Schließen Sie den Warmwasserhahn (2), wenn sich der Wasserdurchsatz stabilisiert hat und die vorhandene Luft vollständig entwichen ist.
5. Prüfen Sie die Dichtigkeit aller Anschlüsse der Anlage.




Bild 1

BEFÜLLUNG DES HEIZKREISLAUFS (Bild 2)

- Stellen Sie sicher, dass der Entleerungshahn (3) Ihres Primärkreislaufs richtig geschlossen ist.
- Öffnen Sie die Absperrventile (1) und (2) des Heizkreislaufs, der mit dem Kessel verbunden ist.
- Öffnen Sie den Entlüfter (4) im oberen Teil des Brauchwasserspeichers.
- Befolgen Sie auch die Anweisungen, die Sie mit dem Kessel zum Befüllen erhalten haben.
- Öffnen Sie die Ventile (5) um mit dem Befüllen zu beginnen, stellen Sie sicher, dass der Druck im Heizkreislauf 2 bar nicht übersteigt.
- Wenn die Luft ausgetreten ist, schließen Sie zunächst den Entlüfter (4) und dann die Füllventile (5).

— — — Kaltwasser
 — — — Warmwasser




Bild 2

PRÜFUNGEN VOR INBETRIEBNAHME

- Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsventile im Brauchwasser- und Heizkreislauf einwandfrei installiert sind und die Abläufe der Anlage an den Abfluss angeschlossen sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Brauchwasserspeicher und der Heizkreislauf mit Wasser befüllt sind.
- Stellen Sie sicher, dass beide Kreisläufe richtig entlüftet wurden.
- Stellen Sie sicher, dass der obere Entlüfter, sowie die Fühlerhülse Edelstahl des Brauchwasserspeichers dicht ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Leitungen des Brauchwasser- und Heizkreislaufs richtig angeschlossen sind und keine Leckagen aufweisen.

INBETRIEBNAHME



Bevor Sie die Anlage in Betrieb nehmen, lesen Sie die Bedienungsanleitung.

REGELMÄSSIGE KONTROLLE DURCH DEN ANLAGENBETREIBER

- Prüfen Sie den Druck am Manometer des Heizkreislaufs: Dieser sollte zwischen 0,5 und 1,5 bar liegen.
- Führen Sie regelmäßig eine Sichtprüfung der Ventile, der Anschlüsse, der Fühler-Tauchhülse und des Zubehörs durch, um eventuelle Leckagen und Fehlfunktionen festzustellen.
- Prüfen Sie regelmäßig den Entlüfter im oberen Teil des Speichers, um zu gewährleisten, dass es hier keine Leckage gibt.
- Überprüfen Sie die einwandfreie Funktion des Sicherheitsventils für das Brauchwasser.
- Verständigen Sie bei Störungen einen Techniker oder Ihren Installateur

JÄHRLICHE WARTUNG



Wichtige Anweisungen für die ordnungsgemäße Funktion der Anlage

- Die Ablaufleitung muss zur Atmosphäre offen sein. Wenn die Sicherheitsgruppe regelmäßig tropft, kann dies auf ein Problem mit dem Ausdehnungsgefäß oder auf Verunreinigung des Ventils zurückzuführen sein.
- Die Handlochöffnung kann für die Inspektion des Speichers (Edelstahl Innenkörper) genutzt werden. Wenn kein Handloch vorhanden ist, benutzen Sie einen Sanitäranschluss zur Sichtprüfung, z. B. in Verbindung mit einer Endoskop Kamera.

Die jährliche, von einem Techniker durchzuführende Wartung muss Folgendes umfassen:

- Die Überprüfung des Entlüfters: durch Entlüftung des Systems kann es erforderlich sein, Wasser nachzufüllen.
- Prüfen Sie den Druck am Manometer (Heizkreislauf und Brauchwasserkreislauf).
- Die manuelle Betätigung des Sicherheitsventils für das Brauchwasser ein Mal pro Jahr. Bei diesem Vorgang tritt heißes Wasser aus.
- Eine Überprüfung der korrekten Funktion der installierten Ventile, Armaturen, Steuergeräte und Zubehör (falls erforderlich Herstellerangaben beachten).
- Prüfen Sie die Dichtheit der Fühlertauchhülse Edelstahl - befindet sich unter der Abdeckung vom Regelthermostat.

ENTLEERUNG



Wichtige Anweisung für die Personen- und Umweltsicherheit

- Das Wasser, welches aus dem Entleerungsventil kommt ist sehr heiß und kann zu Verbrühungen führen. Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen im Umkreis befinden!.



Grundlegende Hinweise für die elektrische Sicherheit

- Unterbrechen Sie die elektrische Versorgung, bevor Sie den Speicher entleeren.



Wichtige Anweisung für die ordnungsgemäße Funktion der Anlage

- Entleeren Sie den Speicher, wenn er im Winter außer Betrieb genommen wird oder wenn Frostgefahr besteht. Wenn der Heizkreislauf Frostschutzmittel enthält, muss nur der Brauchwasserspeicher entleert werden. Wenn der Heizkreislauf kein Frostschutzmittel enthält, müssen der Heizkreislauf und das Brauchwasser abgelassen werden.

ENTLEERUNG DES HEIZKREISLAUFS (Bild 3)

 Vor dem Ablassen des Brauchwassers, senken Sie den Druck des Heizkreislaufs auf 1 bar, damit der Brauchwasserspeicher gegen eine mögliche Druckverformung geschützt ist.

Zum Entleeren des Heizkreislaufs für die Warmwasserbereitung:

1. Trennen Sie den Heizkreislauf des Brauchwasserbereiters, indem Sie die Ventile (1) schließen.
2. Schließen Sie den Entleerungshahn (3) mithilfe eines flexiblen Schlauchs an den Abfluss an.
3. Prüfen Sie ob das Ventil (5) offen ist, danach öffnen Sie den Entleerungshahn (3) und lassen Sie das Wasser aus dem Heizkreislauf in den Abfluss ab.
4. Öffnen Sie den Entlüfter des Speichers (4), um das Wasser schneller abzulassen.
5. Schließen Sie den Entleerungshahn (3), Hahn (5) und den Entlüfter (4) wieder, wenn der Heizkreislauf des Speichers entleert ist

— Kaltwasser
— Warmwasser




Bild 3

ENTLEERUNG DES BRAUCHWASSERSPEICHERS (Bild 4)

Zum Entleeren des Speichers für den Brauchwasserbereiter:

1. Öffnen Sie ein Warmwasserventil (3) für mindestens 60 min.
2. Schließen Sie das Absperrventil (5) und Befüllventil (1).
3. Schließen Sie den Entleerungshahn (2) mithilfe eines flexiblen Schlauchs an den Abfluss an.
4. Öffnen Sie den Entleerungshahn (2) und lassen Sie das Wasser aus dem Brauchwasserspeicher in den Abfluss ab.
5. Öffnen Sie den Entlüfter des Kreislafs (3), um das Wasser schneller aus dem Speicher abzulassen
6. Öffnen Sie das Sicherheitsventil (4) um die Entleerung zu beschleunigen.
7. Schließen Sie das Entleerungsventil (2), das Warmwasserventil (3) und das Sicherheitsventil (4)





Bild 4

DAS SYSTEM WIEDER IN BETRIEB NEHMEN

Siehe auch Kapitel "Inbetriebnahme", Seite 20.



Handwriting practice lines consisting of multiple horizontal dotted lines for writing.

