DÉFINITION DES DONNÉES D'ENTRÉE RT2012/RE2020 AU 02/09/2024

DONNÉES D'ENTRÉE	CHOIX POSSIBLE	COMMENTAIRE	UNITÉ	VALEUR PAR DÉFAUT	~LCT 500L M1	~LCT 750L M1	~LCT 900L M1	~LCT 1000L M1	~LCT 1000L TAILLE BASSE M1	~LCT 1500L M1	~LCT 1500L TAILLE BASSE M1	~LCT 2000L M1	~LCT 2500L M1	~LCT 2500L TAILLE BASSE M1	~LCT 3000L M1	~LCT 3000LTAILLE BASSE M1
Modification(s) par rapport à la version antérieure :		Nouvelle sturture de Bart			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Type de stockage	Ballon de stockage sans solaire ni appoint Générateur de base plus appoint intégré Générateur de base plus appoint dans stockage séparé Générateur de base plus appoint séparé instantané Solaire combiné (SSC) avec appoint chauffage séparé Solaire combiné (SSC) avec appoint chauffage reporté sur le générateur				Ballon de stockage sans solaire ni appoint	Ballon de stockage sans solaire ni appoint	Ballon de stockage sans solaire ni appoint	Ballon de stockage sans solaire ni appoint	Ballon de stockage sans solaire ni appoint	Ballon de stockage sans solaire ni appoint	Ballon de stockage sans solaire ni appoint	Ballon de stockage sans solaire ni appoint	Ballon de stockage sans solaire ni appoint	Ballon de stockage sans solaire ni appoint	Ballon de stockage sans solaire ni appoint	Ballon de stockage sans solaire ni appoint
Stockage : Services assurés	Chauffage seul ECS seule Chauffage et ECS	En fonction du projet			ECS seule	ECS seule	ECS seule	ECS seule	ECS seule	ECS seule	ECS seule	ECS seule	ECS seule	ECS seule	ECS seule	ECS seule
Type d'accumulateur	Ballon eau chaude sanitaire Accumulateur Eau Technique Echangeur immergé Accumulateur Eau Technique Echangeur externe				Ballon eau chaude sanitaire	Ballon eau chaude sanitaire	Ballon eau chaude sanitaire	Ballon eau chaude sanitaire	Ballon eau chaude sanitaire	Ballon eau chaude sanitaire	Ballon eau chaude sanitaire	Ballon eau chaude sanitaire	Ballon eau chaude sanitaire	Ballon eau chaude sanitaire	Ballon eau chaude sanitaire	Ballon eau chaude sanitaire

DÉFINITION DES DONNÉES D'ENTRÉE RT2012/RE2020 AU 02/09/2024

DONNÉES D'ENTRÉE	CHOIX POSSIBLE	COMMENTAIRE	UNITÉ	VALEUR PAR DÉFAUT	~LCT 500L M1	~LCT 750L M1	~LCT 900L M1	~LCT 1000L M1	~LCT 1000L TAILLE BASSE M1	~LCT 1500L M1	~LCT 1500L TAILLE BASSE M1	~LCT 2000L M1	~LCT 2500L M1	~LCT 2500L TAILLE BASSE M1	~LCT 3000L M1	~LCT 3000LTAILLE BASSE M1
Mode de production					Ballon de base	Ballon de base	Ballon de base	Ballon de base	Ballon de base	Ballon de base	Ballon de base	Ballon de base	Ballon de base	Ballon de base	Ballon de base	Ballon de base
Volume total du ballon			L		517	768	904	1022	1020	1425	1552	2077	2512	2521	3025	2904
Valeur connues pertes du ballon	valeur par défaut valeur justifiée valeur certifiée				valeur justifiée	valeur justifiée	valeur justifiée	valeur justifiée	valeur justifiée	valeur justifiée	valeur justifiée	valeur justifiée	valeur justifiée	valeur justifiée	valeur justifiée	valeur justifiée
UA		Pertes Thermiques avec bride - Ajouter 0,176W/K pour les modèles trou d'homme	W/K		1,472	1,851	2,138	2,249	2,306	2,685	2,99	3,388	3,814	4,12	4,323	4,444
Type de gestion du thermostat de base	Chauffage permanent Chauffage de nuit Chauffage de jour	Chauffage de jour = Nouveau mode de gestion présent dans la RE2020			Chauffage permanent	Chauffage permanent	Chauffage permanent	Chauffage permanent	Chauffage permanent	Chauffage permanent	Chauffage permanent	Chauffage permanent	Chauffage permanent	Chauffage permanent	Chauffage permanent	Chauffage permanent
Température de consigne du ballon					60°C	60°C	60°C	60°C	60°C	60°C	60°C	60°C	60°C	60°C	60°C	60°C
Température maximale du ballon			°C	90	95°C	95°C	95°C	95°C	95°C	95°C	95°C	95°C	95°C	95°C	95°C	95°C
Hystérésis du thermostat du ballon		Différence de température entre l'enclenchement et déclenchement du thermostat de base	°C		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hauteur relative de l'échangeur de base à partir du fond de la cuve					0,38	0,36	0,34	0,34	0,42	0,37	0,47	0,4	0,37	0,5	0,35	0,46

DÉFINITION DES DONNÉES D'ENTRÉE RT2012/RE2020 AU 02/09/2024

DONNÉES D'ENTRÉE	CHOIX POSSIBLE	COMMENTAIRE	UNITÉ	VALEUR PAR DÉFAUT	~LCT 500L M1	~LCT 750L M1	~LCT 900L M1	~LCT 1000L M1	~LCT 1000L TAILLE BASSE M1	~LCT 1500L M1	~LCT 1500L TAILLE BASSE M1	~LCT 2000L M1	~LCT 2500L M1	~LCT 2500L TAILLE BASSE M1	~LCT 3000L M1	~LCT 3000LTAILLE BASSE M1
Numéro de la zone du ballon qui contient le système de régulation de base	1 à 4	Le ballon est divisé en 4 zones numérotés de 1 à 4 en partant du bas du ballon.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1