

DÉFINITION DES DONNÉES D'ENTRÉE RT2012/RE2020 AU 02/09/2024

DONNÉES D'ENTRÉE	CHOIX POSSIBLE	COMMENTAIRE	UNITÉ	VALEUR PAR DÉFAUT	~LCT 300
Modification(s) par rapport à la version antérieure :		Nouvelle sturture de Bart			-
Type de stockage	Ballon de stockage sans solaire ni appoint Générateur de base plus appoint intégré Générateur de base plus appoint dans stockage séparé Générateur de base plus appoint séparé instantané Solaire combiné (SSC) avec appoint chauffage séparé Solaire combiné (SSC) avec appoint chauffage reporté sur le générateur	Le "Type de stockage" dépend de votre projet. Nous avons fait le choix d'indiquer "Générateur de base plus appoint intégré" vis-à-vis d'un "Ballon de stockage sans solaire ni appoint" afin que le maximum de données d'entrée soit prérempli.			Générateur de base plus appoint intégré
Stockage : Services assurés	Chauffage seul ECS seule Chauffage et ECS	La RE2020 nous donne la possibilité d'entrer un "ballon ou accumulateur eau technique" mais seulement destinée à une production ECS Anti-Légionellose. En chauffage, tout volume primaire n'est pas à prendre en considération.			ECS Seule
Présence d'un piquage séparé pour réchauffage de boucle	NON OUI				Non
Température de consigne du stockage					Par défaut
Débit d'eau dans l'échangeur externe de production ECS		Entrer les valeurs correspondantes à la sélection du produit fournie par notre service Avant-Vente	l/h		0
Puissance thermique du préparateur ECS		Entrer les valeurs correspondantes à la sélection du produit fournie par notre service Avant-Vente	kW		0
Type de circulateur du préparateur ECS	Vitesse constante Vitesse variable				Vitesse variable
Puissance circulateur de charge du préparateur ECS en phase réchauffage de boucle		Entrer les valeurs correspondantes à la sélection du produit fournie par notre service Avant-Vente	W		0
Puissance circulateur de charge de l'échangeur externe		Entrer les valeurs correspondantes à la sélection du produit fournie par notre service Avant-Vente	W		0
Mode de production					Ballon de base

DÉFINITION DES DONNÉES D'ENTRÉE RT2012/RE2020 AU 02/09/2024

DONNÉES D'ENTRÉE	CHOIX POSSIBLE	COMMENTAIRE	UNITÉ	VALEUR PAR DÉFAUT	~LCT 300
Volume total du ballon			L		300
Type de gestion de l'appoint		Standard RT2012/2020 (Pas de titre V)			Chauffage permanent
Valeur connues pertes du ballon	valeur par défaut valeur justifiée valeur certifiée				valeur justifiée
UA		Pertes Thermiques avec bride - Ajouter 0,176W/K pour les modèles trou d'homme	W/K		1,69
Type de gestion du thermostat de base	Chauffage permanent Chauffage de nuit Chauffage de jour	Nouveau mode de gestion présent dans la RE2020, la gestion de jour.			Chauffage permanent
Température de consigne du ballon					Par défaut
Température maximale du ballon			°C	90	95
Hystérésis du thermostat du ballon		Différence de température entre l'enclenchement et déclenchement du thermostat de base	°C		2
Fraction ballon chauffée par l'appoint Faux	-				0,96
Hauteur relative de l'échangeur de base à partir du fond de la cuve					0
Numéro de la zone du ballon qui contient le système de régulation de base	1 à 4	Le ballon est divisé en 4 zones numérotés de 1 à 4 en partant du bas du ballon.		1	1
Numéro de la zone du ballon qui contient l'élément chauffant d'appoint	1 à 4				2
N° de la zone du ballon qui contient le système de régulation de l'appoint	1 à 4				2
Hauteur de l'échangeur d'appoint à partir du fond de la zone d'appoint					0
Type de gestion de l'appoint	Chauffage permanent Chauffage de nuit Chauffage de jour	Nouveau mode de gestion présent dans la RE2020, la gestion de jour.			Chauffage permanent

DÉFINITION DES DONNÉES D'ENTRÉE RT2012/RE2020 AU 02/09/2024

DONNÉES D'ENTRÉE	CHOIX POSSIBLE	COMMENTAIRE	UNITÉ	VALEUR PAR DÉFAUT	~LCT 300
Hystérésis du thermostat d'appoint		Différence de température entre l'enclenchement et déclenchement du thermostat d'appoint.			2