

## Montagehandleiding

### Montagevoorschrift terugslagklep rookgassen

art.nr.: 090417

#### Leveringsomvang:

art.nr.:	artikelnaam:	aantal	art.nr.:	artikelnaam:	aantal
844737	Klephouder	1	882267	Montagevoorschrift terugslagklep rookgassen	1
879177	Klepje rookgassen	1			

N.B. Sluit de CV-installatie aan volgens de, bij de ketel meegeleverde montagevoorschriften en de NEN 3028 en controleer de koppelingen in de ketel op lekkage.

1. Schakel de ketel uit en neem de stekker uit het stopcontact.
2. Sluit de gaskraan.
3. Neem de schermplaat, indien aanwezig, naar voren toe weg.
4. Draai de twee kruiskopschroeven, waarmee het frontpaneel vast zit los. (Zie ook het installatievoorschrift van de ketel).
5. Verwijder het frontpaneel van het toestel.
6. Schroef de  $\frac{3}{4}$ " wartelmoer (7) op het gasblok (9) los.
7. Verwijder de gasdoseringsring (8) met o-ring.
8. Neem de stekker (6) van de ventilator los.
9. Schroef de 2 moeren (4) onder de ventilator (5) los en verwijder de ventilator.
10. Verwijder de ventilator pakking (3).
11. Vouw het klepje (1) zodanig dubbel dat het door het gat van de voorplaat past (zie afbeelding).
12. Druk het geheel (1+2), met de klep richting voorplaat, in het gat van de voorplaat. (zorg er daarbij voor dat keerklep niet verdraait)
13. Monteer de ventilator (5) met de pakking (3).
14. Schroef de 2 moeren (4) onder de ventilator (5) vast.
15. Plaats de stekker (6) op de ventilator. Indien nodig kan hiervoor de beschermkap van de ventilator tijdelijk worden verwijderd.
16. Plaats de gasdoseringsring (8) met o-ring.
17. Schroef de  $\frac{3}{4}$ " wartelmoer (7) vast op het gasblok (9).
18. Open de gaskraan en plaats de stekker in de wandcontactdoos
19. Controleer de gasverbindingen.
20. Wijzig de parameters c en d naar 40 (zie de parameterlijst in het installatievoorschrift van de ketel)
21. Monteer het frontpaneel en indien aanwezig de schermkap.
22. Zet het toestel in bedrijf en controleer dat alles naar behoren functioneert.

