


# BMV


BMV3 - BMV4 - BMV5

## INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDS- VOORSCHRIFTEN






Afbeelding 1



Afbeelding 2 — BMV3 / BMV4 / BMV5



Afbeelding 3 — BMV3 / BMV4

## Geachte klant,

Het doet ons plezier dat u voor deze oliebrander van ACV hebt gekozen. De BMV-brander is een moderne generatie gele vlam brander. Het voordeel van deze branderconstructie is de uitgebreide energiebesparende werking met zeer lage emissies (getest volgens EN 267: 1999-11 Klasse 3, Duitse milieu label "Blauwe Engel" volgens RAL-UZ 9, en de Swiss Emissions Regulation LRV).

Elke brander wordt gecontroleerd tijdens een grondige eindinspectie. Naast de hydraulische en elektrische parameters, wordt het uiterlijk van de vlam ook geïnspecteerd.

De garantieperiode vanaf de datum van aankoop (ontvangstdatum) is 2 jaar.

Let op: de installatie, opstart en inspectie moet worden uitgevoerd door een getrainde technicus. De bijgeleverde installatie- en bedieningsinstructies, bevatten belangrijke informatie hierover. Wij adviseren een jaarlijkse inspectie van de brander door een getrainde technicus om continue energiebesparing en een lage emissies te garanderen.

## Inhoudsopgave

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Technische specificaties</b>               | <b>3</b>  |
| 1.1 Brandervermogen                              | 3         |
| 1.2 Certificatie                                 | 3         |
| 1.3 Omgevingsvereisten                           | 3         |
| 1.4 Brandstof                                    | 3         |
| 1.5 Elektrische specificaties                    | 3         |
| 1.6 Afmetingen van de brander                    | 3         |
| 1.7 Geluidemissies                               | 3         |
| 1.8 Onderdelen van de brander                    | 3         |
| <b>2. Installatie</b>                            | <b>4</b>  |
| 2.1 Afmetingen voor de montage                   | 4         |
| 2.2 Installatie van de brander                   | 4         |
| 2.3 Onderhoudspositie                            | 4         |
| 2.4 De verstuiver vervangen                      | 4         |
| 2.5 Tabel verstuivers                            | 4         |
| 2.6 Minimumafmetingen ketel                      | 4         |
| 2.7 Olietoevoer                                  | 5         |
| 2.8 Afmetingen olieleiding                       | 5         |
| 2.9 Aansluiting van olieleiding op brander       | 6         |
| 2.10 Elektrische aansluiting                     | 6         |
| 2.11 Algemene inspecties                         | 6         |
| <b>3. Inbedrijfstelling</b>                      | <b>6</b>  |
| 3.1 Afstelling van de brander                    | 7         |
| 3.2 Schoorsteentrek                              | 7         |
| 3.3 Verbrandingslucht                            | 7         |
| 3.4 Vlamcontrole                                 | 7         |
| 3.5 Oliedruk                                     | 8         |
| 3.6 Laatste test en veiligheidstest              | 8         |
| 3.7 Schoorsteen                                  | 8         |
| <b>4. Tabel instellingswaarden</b>               | <b>9</b>  |
| <b>5. Bedradingsschema : LOA24</b>               | <b>10</b> |
| <b>6. Kleine onderhoudsbeurt voor de brander</b> | <b>11</b> |
| <b>7. Probleemoplossing</b>                      | <b>12</b> |

# 1. TECHNISCHE SPECIFICATIES

## 1.1. Brandvermogen

| Type  | Oliedebiet (kg/h) | Brandvermogen (kW) |
|-------|-------------------|--------------------|
| BMV3  | 1,4 - 4,1         | 16 - 48            |
| BMV4  | 1,4 - 4,1         | 16 - 48            |
| BMV 5 | 3,2 - 4,7         | 38 - 56            |

\* Specificaties met lage tegendruk en een gemiddelde warmteverlies van 8% in rookgassen

## 1.2. Certificatie

- DIN EN 267:1999-11: registratienummer: 5G966/11
- Emissiewaarde class 3 (alleen HL60 E/FLV.2-S)
- Duitse Ecolabel "Blue Angel" volgens RAL-ZU 9: Contract nr 14415 (alleen HL60 E/FLV.2-S)

## 1.3. Omgevingsvereisten

- Het diagram laat zien dat het oliedebiet van de brander een functie is van de keteldruk (zie afb. 4).
- Het operationele bereik is vastgesteld met testapparatuur en heeft betrekking op een hoogte van ongeveer 100 m boven zeeniveau en een kamertemperatuur van ongeveer 20° C. Het oliedebiet dat in de praktijk haalbaar is, is afhankelijk van de startweerstand van de verwarming
- De startweerstand wordt beïnvloed door de ketel, het verbrandingskanaal en de startbelasting. Exacte waarden kunnen daarom alleen worden gegeven voor ieder afzonderlijk systeem.

## 1.4. Brandstof

- Stookolie EL volgens DIN 51603-1
- Stookolie EL, zwavelarm volgens DIN 51603-1
- Stookolie A Bio 10 (volgens DIN 51603-6, EL zwavelarm met tot 10% FAME volgens kwaliteitseisen uit DIN 14214)

## 1.5. Elektrische specificaties

Nominale spanning.....230 V ~ 50 Hz  
 Startvermogen.....ca. 435 W  
 Bedrijfsvermogen.....ca. 135 - 235 W  
 Contactbelasting van de thermostaten en schakelaars,.....min. 6A~

## 1.6. Afmetingen van de brander


Specificaties van afmetingen in mm (zie afb. 5 + 6)  
 Verpakking .....l 370 / b 350 / h 485 mm  
 Transportgewicht .....14.5 kg

## 1.7. Geluidemissies


Het geluidsniveau van de brander aan maximaal vermogen is 57 dB(A). Opgenomen door een meetapparatuur met nauwkeurigheidsklasse 2 volgens IEC 60651 op een horizontale afstand van 2m

## 1.8. Onderdelen van de brander


| Art.               | Merk    | Ref           |
|--------------------|---------|---------------|
| Motor              | Hanning | O1A095-030    |
| Oliepomp           | Danfoss | BFP 21 L3     |
| Olievoorverwarming | Danfoss | FPHE 5        |
| Ontstekingstransfo | Cofi    | TRK2-40SHK    |
| Fotoweerstand      | Danfoss | LDS 057H7097  |
| Branderrelais      | Siemens | LOA 24.171B27 |




Afbeelding 4




Afbeelding 5




Afbeelding 6



Afbeelding 7



Afbeelding 8



Afbeelding 9

## 2. INSTALLATIE

### 2.1. Afmetingen voor de montage

Afmetingen voor de aansluiting tussen de brander en de ketel voldoen aan DIN EN 226 (afmetingen in mm), zie afbeelding 7.

### 2.2. Installatie van de brander

- De flens en passende pakking aan de ketel vasthechten met behulp van de 4 M8 bouten. De bevestigingshaak van de flens moet bovenaan geplaatst zijn.
- De branderbuis door de flens zachtjes duwen tot het samenkomen van flens en overeenkomende vlak van de branderbehuizing. Specifieke instructies volgen van de ketelfabrikant indien aangegeven.
- Bevestigingsvijsje op de flens vastmaken.

**Opgelet:** Speciaal aandacht besteden aan de orientatie van de flens, om de juiste hellingsgraad van de brander te bekomen (zie afb. 6).

- Installeer de recirculatie buis.

### 2.3. Onderhoudspositie

Onderhoudschroef A 1/2 toer losdraaien met behulp van een 4mm imbusleutel, zie afb.8. De brander lichtjes naar links draaien, uit de flens trekken en in onderhoudspositie plaatsen zoals op afb.9 getoond.

### 2.4. De verstuiver vervangen

- Draai schroef (2) los met een 4-mm imbusleutel en verwijder de vlamkering (1) (zie afb. 9).
- Selecteer verstuiver (3) overeenkomstig het vereiste bereik (zie tabel op pagina 9).
- Verwijder de huidige verstuiver (3) en breng de geselecteerde verstuiver aan (zie afb. 9).
- Zie afb. 10 voor de afstand tussen de vlamkering (1) en de verstuiver (3).
- Breng vlamkering (1) aan en draai schroef (2) stevig vast.

**Opgelet:** Vlamkering en sproeier kunnen heel warm zijn!

- De instellingen van de ontstekings elektroden moeten worden gecontroleerd en/of opnieuw worden afgesteld (zie afb. 10).
- Breng de brander vervolgens in de bedrijfsstand en draai de onderhoudsschroef stevig vast.


### 2.5. Tabel verstuivers

Het oliedebiet dat in de tabel verstuivers wordt gespecificeerd, heeft betrekking op een viscositeit van de voorverwarmde stookolie van circa 2 mm<sup>2</sup>/s.


### 2.6. Minimumafmetingen branderbehuizing

Voor verbrandingswaarden met een lage uitstoot is het noodzakelijk dat de minimumafmetingen van de ketel worden aangehouden (volgens EN 267).


| Minimumafmetingen branderbehuizing |                                  |                       |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Oliedebiet                         | Diameter resp. hoogte en breedte | Diepte van vlamkering |
| 1,0 - 2,0 kg/h                     | Ø 225 mm                         | 250 - 350 mm          |
| 2,0 - 6,0 kg/h                     | Ø 300 mm                         | 350 - 612 mm          |



Afbeelding 10



Afbeelding 11



Afbeelding 12

**2.7. Olietoevoer**


De constructie en installatie van het systeem moeten worden uitgevoerd volgens DIN 4755. Plaatselijke regelgeving moet in acht worden genomen. De olieleidingen moeten zo op de brander worden aangebracht dat de olieslangen spanningvrij kunnen worden aangesloten. In de aansluiting aan de aanzuigzijde dient een oliefilter met een snelsluitende klep te worden geplaatst. In de retourleiding moet een terugslagklep worden aangebracht. De brander kan worden bediend met een 1- en 2-pijpssysteem. De standaarduitvoering is voorzien van een brander voor een 2-pijpssysteem. De onderdruk in de aanzuigleiding mag niet meer dan 0,4 bar bedragen. Bij een aanzuighoogte van meer dan 3,5 m dient een circulatiepomp te worden geïnstalleerd. In geval van een circulatiepomp of een olietank die hoger is geplaatst dan de branderpomp, moet de brander worden gebruikt als 1-pijpssysteem. Indien de brander wordt gebruikt als 1-pijpssysteem, moet retourstroom R worden gesloten bij de branderpomp en moet schroef G worden verwijderd (zie afb. 11). De druk in de olieleiding mag niet meer dan 1,5 bar bedragen. Nadat de installatie van de olieleidingen is voltooid, moet een lekkagetest volgens DIN 4755 worden uitgevoerd met een druk van ten minste 5 bar. Tijdens de lekkagetest mag de brander niet zijn aangesloten.

**2.8. Afmetingen olieleiding (zie. afb. 12)**


| Nominaal vermogen van de ketel (kW) | 25                                      | 35 | 45 |
|-------------------------------------|---|----|----|
| Binnendiameter Ø (mm)               | 4                                       | 4  | 4  |
| H* (m)                              | Maximale lengte van olietoevoerbuis (m) |    |    |
| 0                                   | 30                                      | 30 | 20 |
| 1                                   | 30                                      | 23 | 15 |
| 2                                   | 23                                      | 16 | 10 |

\*H = Niveaunderschil in m (gegeven voor zwavelarm EL olie, aan een temperatuur > 10°C, tot 700m boven zeeniveau, met één filter, 1 terugslagklep en 6 bochten 90°)






Afbeelding 13



Afbeelding 14



Afbeelding 15

## 2.9. Aansluiting van olieleidingen op brander

De olieleidingen die op de oliepomp worden aangebracht, kunnen links of rechts worden aangesloten (zie afb. 13).

**Opgelet :** Verwijder de pluggen van de olieslangen. Let bij het aansluiten op het oliefilter op de pijlmarkering op het slanguiteinde van de aansluiting.

- Aansluiting van de slang (koppelhoef) 3/8 inch met dichtring.

## 2.10. Elektrische aansluiting

Voor de elektrische installatie dienen de desbetreffende CE-richtlijnen alsmede plaatselijk geldende vereisten voor elektriciteit in acht te worden genomen. Als hoofdschakelaar wordt HS gebruikt, een stroomonderbreker voor alle polen met een contactopening van minimaal 3 mm. De verbindingkabel moet worden aangesloten met een 7-polige Eurostekker (stekkeronderdeel) conform DIN 4791 en volgens het bedradingsschema. De verbinding komt tot stand door aansluiting van de 7-polige Eurostekker (stekker) van de boilerkabel op het 7-polige Eurostekker aansluiting van de brander (stekkerbus). In de standaarduitvoering wordt de brander geleverd met een Eurostekker aansluiting (stekkerbus).

**Opgelet :** Controleer of de bedrading van de Eurostekker (de stekker op de kabel) correct is aangesloten

## 2.11. Algemene inspecties

**Opgelet :** voordat de brander in bedrijf wordt gesteld, moeten de volgende controles worden uitgevoerd:

- Is de netvoeding aangesloten?
- Is de installatie verzekerd van olietoevoer?
- Zijn de pluggen verwijderd uit de olieslangen en zijn de olieslangen correct aangesloten?
- Is de installatie verzekerd van verbrandingslucht?
- Is de brander correct geïnstalleerd en zijn de deuren van de boiler gesloten?
- Is de ketel gevuld met water?
- Zijn de ketel- en uitlaatgasleidingen stevig afgedicht?

## 3. INBEDRIJFSTELLING


Voordat de brander in gebruik wordt genomen, zet u alle vereiste schakelaars en regelaars aan. Als er spanning op de brander en de voorverwarming staat, gaat het groene controlelampje branden en wordt de olie voorverwarmd. Het opwarmen kan ongeveer 2 minuten duren.

Zodra de starttemperatuur is bereikt, wordt de motor gestart en wordt de ontsteking ingeschakeld. Nadat de voorbereidende ontluchting is voltooid, wordt de magneetklep geopend. De stookolie wordt toegevoerd en er wordt een vlam ontstoken.


Als de oliepomp bij de eerste inbedrijfstelling niet binnen de veiligheidstijd stookolie levert, wordt de installatie uitgeschakeld met een storing. Reset in dat geval de automatische oliestookeenheid, zodat de brander opnieuw kan worden gestart.

De oliepomp en het olieleidingsysteem worden ontluicht met de manometeraansluiting van de oliepomp (zie afb. 15).


**Opgelet :** De pomp niet doen draaien zonder olie.



Afbeelding 16



Afbeelding 17



Afbeelding 18

### 3.1. Afstelling van de brander

Verbrandingswaarden met een lage uitstoot worden bereikt als de brander wordt afgesteld aan de hand van uitlaatgasmetingen en geschikte meetinstrumenten.

De meetopening (Ø 8 mm) moet worden aangebracht op een afstand van 2 maal de diameter van de uitlaatpijp achter de verwarmingseenheid en moet na de meting worden gesloten.

**Opgelet :** De leidingen voor de verwarmingseenheid en het uitlaatgas moeten goed zijn afgedicht

### 3.2. Schoorsteentrek

Voor een constante keteldruk moet een trekbe grenzer worden geïnstalleerd in de uitlaatgasleiding. De trekbe grenzer moet zo worden afgesteld, dat de onderdruk in de ketel in bedrijf niet meer wordt dan 0,1 mbar.

Voor overdruk ketels moet de schoorsteentrek worden ingesteld volgens de gebruiksaanwijzing van de ketel.

### 3.3. Verbrandingslucht

In de fabriek is een basisafstelling gekozen voor het luchtvolume van de luchtinlaat en/of de luchtsmoorklep en het schot, die in overeenstemming is met de gebruikte verstuiver. Deze fabrieksmatige basisafstelling, die afhangt van de ketel en de verstuivertolerantie, leidt tot een teveel aan lucht en moet worden aangepast. De benodigde hoeveelheid lucht wordt bepaald op basis van roeting en CO<sub>2</sub>-metingen. De lucht wordt geregeld met de stelschroef voor het schot en/of de ventilatoras van de luchtsmoorklep en de luchtinlaat, afhankelijk van de ventilatiedruk en de fotostroom

#### a. Instelling luchtcontrole (afb.16)

Indien de regelschroef A naar LINKS gedraaid wordt vermindert het lichtdebiet, vermindert de druk aan het meetpunt en verhoogt het CO<sub>2</sub> niveau in de rookgassen. Naar RECHTS draaien opent de lichtklep en vermindert het CO<sub>2</sub> niveau.

#### b. Instelling vlamhaker (afb.16)

- De regelschroef B naar RECHTS draaien vermindert de opening tussen vlamhaker en branderbuis. Zo vermindert het secundaire verbrandingslucht en verhoogt het CO<sub>2</sub> niveau.
- In tegendeel, naar LINKS draaien vergroot de opening voor verbrandingslucht en vermindert dusdanig het CO<sub>2</sub> percentage in de rookgassen.

Zorg dat de ventilatiedruk tussen 2,0 en 3,5 mbar blijft.

Aanbevolen wordt een CO<sub>2</sub>-gehalte van 12 - 13 vol. %.

De ventilatordruk wordt gemeten bij drukmeetnippel 1 (zie afb. 17).


De roetwaarde mag niet hoger zijn dan 0,5 op een roetwaardenschaal.

### 3.4. Vlamcontrole

De fotostroom wordt in serie gemeten met de fotoweerstand (+pool op pen 12, max. 5 kOhm interne weerstand in het instrument) (zie afb. 18).

De fotostroom moet in bedrijf tussen 55 µA en 100 µA liggen bij 230 V~.

Indien gewenst is een meetadapter MA 2 (zie afb. 18) verkrijgbaar.



Afbeelding 19

### 3.5. Oliedruk

Aanbevolen wordt een oliedruk van 9 - 14 bar, zie tabel op pagina 9 (Zie afb. 19).


### 3.6. Laatste test en veiligheidstest

Nadat de uitlaatmetingen zijn voltooid, moet het systeem worden getest op een correcte en veilige werking van de regelaar en de begrenzer alsmede op de automatische oliestookinstallatie, met inbegrip van de veiligheidstijd.

### 3.7. Schoorsteen

Bij een correcte doorsnede van de schoorsteen wordt de benodigde persdruk geleverd voor een goede werking van de stookinstallatie en afvoer van uitlaatgassen. Voor controle van de functionele afmetingen van de schoorsteen moeten de volgende waarden bekend zijn:

- Ontwerp en nominale warmte-uitvoer van de verwarming
- Uitlaatgasdebiet van de verwarming
- Uitlaatgastemperatuur bij de uitlaat van de verwarming
- CO<sub>2</sub>-gehalte van het uitlaatgas
- Vereiste persdruk voor toegevoerde lucht, verwarming en verbindingstuk
- Ontwerp en lengte van verbindingstuk
- Ontwerp en effectieve hoogte van de schoorsteen. Het ontwerp en de versie van de schoorsteen worden bepaald conform DIN 4705 en DIN 18160.



Afbeelding 20




## 4. TABEL INSTELLINGSWAARDEN

| Brandermodel | Brander<br>vermogen<br><br>kW | Massadebiet<br>stookolie<br><br>Kg/u | Verstuiver |      | Oliedruk<br><br>bar | Luchtdruk<br><br>mbar | Luchtklep<br>instelling<br>[A] afb. 16<br><br>% | Vlamhaker<br>instelling<br>[B] afb. 16<br><br>mm |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------|------|---------------------|-----------------------|---|--|
|              |                               |                                      | Usgal/u    | ∠    |                     |                       |   |  |
| BMV3         | 25                            | 2,11                                 | 0,60       | 60°H | 10,0                | 2,5                   | 30  | 6  |
| BMV4         | 32                            | 2,70                                 | 0,60       | 60°H | 14,5                | 2,5                   | 32  | 9  |
| BMV5         | 43                            | 3,63                                 | 1,00       | 45°H | 12,0                | 2,5                   | 46  | 10   |

NL

## 5. BEDRADINGSSCHEMA : LOA24




Afbeelding 21

- A1** Branderrelais
- BM** Brandermotor
- F1** Zekering max. 6,3 A
- H1** Signaal - storing
- H2** Signaal - werking
- HS** Hoofdschakelaar
- LDS** Fotoweerstand
- OFV** Olievoorverwarming
- P1** Bedrijfsurenteller
- TB** Begrenzer
- TR** Regeling
- TT** Ontstekingseenheid
- V** Magneetklep
- X1** Eurostekker voor brander

- B** Blauw
- Bk** Zwart
- Br** Bruin
- G** Grijs
- V** Paars
- W** Wit
- Y/Gr** Geel/Groen


## 6. KLEINE ONDERHOUDSBEURT VOOR DE BRANDER




Afbeelding 22 — Losdraaien van de onderhoudsschroeven




Afbeelding 26 — Positioneren van de luchtklep



Afbeelding 23 — Onderhoudspositie



Afbeelding 27 — Demontage van de verstuur afdek plaat



Afbeelding 24 — oliedrukmeting en instelling



Afbeelding 28 — Stekkeraansluiting voor motor



Afbeelding 25 — Oliefilter uithalen



Afbeelding 29 — Stekkeraansluiting voor vlamcontrole cel

## 7. PROBLEEMOPLOSSING

| Storing   | Oorzaak   | Oplossing  |
|---|---|--|
| <b>1. Branderrelais</b>   |   |  |
| Het foutsignaal brandt niet   | Geen spanning<br>De temperatuurinstelling van de ketel is verkeerd ingesteld  | De bedrading controleren<br>De keteltemperatuur afstellen  |
| Het foutsignaal brandt  | Branderrelais ingesteld op storing<br>Branderrelais is defect<br>Verbinding niet stevig aangesloten   | De brander resetten<br>De branderrelais vervangen<br>De bedrading controleren<br>De olievoorverwarmer controleren  |
| <b>2. Motor</b>   |   |  |
| De motor start niet   | Thermostaat voor olievoorverwarming is defect<br>Condensator is defect<br>Lagers zijn vastgelopen<br>Oliepomp is vastgelopen  | De olievoorverwarmer vervangen<br>De condensator vervangen<br>De motor vervangen<br>De oliepomp vervangen  |
| Maakt veel lawaai tijdens draaien   | Motor is defect<br>Lagers zijn defect<br>Oliepomp is defect   | De motor vervangen<br>De motor vervangen<br>De oliepomp vervangen  |
| <b>3. Ontsteking</b>  |   |  |
| Geen ontstekingsvonk  | Ontstekingstransfo is defect<br>Ontstekingskabel is defect<br>Branderrelais is defect<br>Ontstekingselektrode isolatie vertoont barsten   | De ontstekingstransfo vervangen<br>De ontstekingskabel vervangen<br>De branderrelais vervangen<br>De ontstekingselektrode vervangen  |
| Zwakke ontstekingsvonk  | Ontstekingselektrode is niet goed gepositioneerd<br>Ontstekingselektrode is vuil  | De ontstekingselektrode afstellen<br>De ontstekingselektrode reinigen  |
| <b>4. Oliepomp</b>  |   |  |
| Oliedruk schommelt, de oliepomp maakt veel lawaai tijdens draaien, geen oliedruk. | Lekkage in aanzuigleiding<br>Afmetingen van aanzuigleiding niet ideaal<br>Aanzuigleiding is niet ontlucht<br>Olieafsluitklep gesloten<br>Koppeling is defect<br>Oliepomppfilter is vuil<br>Oliepomp is defect<br>Afzetting van paraffine (+4 °C)<br>Stookolie niet meer vloeibaar (-1 °C) | De olietoevoer controleren<br>De olietoevoer controleren<br>De aanzuigleiding ontlichten<br>De olieafsluitklep openen<br>Vervang koppeling<br>De oliepomppfilter reinigen/vervangen<br>De oliepomp vervangen<br>Koud-isolatie aanbrengen<br>Koud-isolatie aanbrengen |
| <b>5. Magneetklep</b>   |   |  |
| De magneetklep gaat niet open   | Spoel is defect<br>Branderrelais is defect  | De spoel vervangen<br>De branderrelais vervangen   |
| <b>6. Vlamcontrole</b>  |   |  |
| Veiligheid wordt afgesloten, zonder vlam  | Buitenlicht (> 5,5 µA)<br>Fotoweerstand is defect   | Buitenlicht elimineren<br>De fotoweerstand vervangen   |
| Veiligheid wordt afgesloten, met vlam   | Fotoweerstand is vuil<br>Fotoweerstand is te zwak (< 55 µA)   | De fotoweerstand reinigen<br>De brander resetten   |
| <b>7. Verstuiver</b>  |   |  |
| Sproeit onregelmatig, hoge CO en roet uitstoot                                    | Verstuiver is defect<br>Oliedruk is niet in overeenstemming met de specificatie<br>Diafragmaklep is defect  | De verstuiver vervangen<br>De oliedruk afstellen<br>De olievoorverwarmer vervangen   |
| <b>8. Vlamkering</b>  |   |  |
| Vlamkering / Vlamkop sterk vervuild   | Vlamkop is verkeerd geïnstalleerd<br>Verstuiver sproeit onregelmatig  | De brander opnieuw afstellen<br>De verstuiver vervangen<br>De olievoorverwarmer vervangen  |
|   | De verstuiver druppelt  | De olievoorverwarmer vervangen   |
|   | Verkeerde type verstuiver (spuithoek, spuitkenmerken, afmetingen)   | Monteer voorgeschreven verstuiver  |
| <b>9. Ventilator</b>  |   |  |
| De ventilator levert niet genoeg lucht  | Rotorblad is vuil<br>Rotorblad is beschadigd  | Het rotorblad reinigen<br>Het rotorblad vervangen  |
| De ventilator maakt veel lawaai tijdens draaien.                                  | Rotorblad is verkeerd geïnstalleerd<br>Rotorblad is beschadigd<br>Luchtklep is verkeerd geïnstalleerd   | Correct installeren van het rotorblad<br>Het rotorblad vervangen<br>Correct installeren van de luchtklep   |