



**excellence in hot water**

## Oświadczenie

### w sprawie wymogów prawnych w zakresie oznaczania wymienników ciepła

Szanowni Klienci!

Uprzejmie informujemy, że wszystkie wymienniki ciepła dla ciepłej wody (bez węzownic) oferowane przez naszą firmę posiadają maksymalną dopuszczalną temperaturę wody grzewczej poniżej 100<sup>0</sup> C. W konsekwencji nie są one urządzeniami, o których mowa w § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych ( Dz.U. Nr 263, poz. 2200), w związku z czym nie muszą spełniać wymagań zasadniczych określonych w rozdziale 3 tegoż rozporządzenia.

Jednocześnie, na podstawie § 11 w/w rozporządzenia, nasze wymienniki *powinny być zaprojektowane i wytwarzane zgodnie z uznaną praktyką inżynierską* (ust. 1), *powinny być dołączone do nich instrukcje użytkowania, a także umieszczone na nich oznaczenia umożliwiające identyfikację producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela* (ust. 2), jednakże na tego typu urządzeniach *nie umieszcza się oznakowania CE* (ust. 3).

Reasumując, nie istnieje obowiązek prawny oznakowania znakiem CE w/w urządzeń, ani wymóg posiadania i dołączania do nich dokumentów innych niż instrukcje użytkowania.

Nie istnieje więc, obowiązek prawny posiadania i dołączania „Deklaracji zgodności” dla wymienników ciepła naszej produkcji.

Powyższe stanowisko podzielił również Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie (ul. Szczęśliwicka 34) – pismem z dnia 2 listopada 2005 r. (znak DT:TC-02402-47/05/WG). Opinia UDT została wprawdzie wyrażona pod rządem wcześniejszego rozporządzenia w tym samym przedmiocie, które jednakże w omawianym zakresie posiadało identyczne regulacje, jak obecnie obowiązujące (cytowane powyżej) rozporządzenie.

Włocławek 2007-06-17

Henryk Kaleta